

## 일 일 점 검 사 항

점 검 내 용	정상	불량	비고
1. 일지 작성 확인 (매일 작성)			
2. 폐수집수조 수위 확인 (이상수위시 펌프가동 이상유무 및 전극봉 이물질 제거)			
3. 약품탱크 수위 확인 (1/3이하로 떨어지지 않게 주의)			
4. 약품주입 및 약품 양 확인 (시운전 교육시 주의)			
5. 응집 상태 양호 확인 (쌀알 정도 크기)			
6. 침전 상태 양호 확인(슬러지가 방류조로 넘지 않게 주의)			
7. 방류수 pH 적정 확인 (6.3~7.8 유지)			
8. 펌프가동 이상 유무 확인 (모타과열 및 이상소음시 펌프 및 배관라인 막힘주의)			
9. 탈수기 동작 정상 확인			
10. 탈수기 케익 분리 확인			
11. 교반기 정상 가동 확인 (판넬 램프 점등시 정상 가동)			
12. 유량계 적산전력계 동작 확인 (유량계 이물질 제거)			
13. 각 밸브 조작 확인 (가동되는 펌프 밸브가 열려 있나 확인)			
14. 전기 차단기 정상 확인 (과부하로 오버로드가 튀어나왔나 확인)			
15. 스위치 정상 조작 확인 (사용하는 기기류 스위치 ON 확인)			
16. 방류 및 여액펌프 정상 작동 여부 매일 점검 (자동 동작 확인)			